

Бөрө филиалы
АКЦИОНЕР ЗАР ЙЭМФИЭТЕ
«БАШКОММУНВОДОКАНАЛ»

Бирский филиал
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«БАШКОММУНВОДОКАНАЛ»

Российская Федерация, Республика Башкортостан
452455, г. Бирск, ул. Гагарина, 92
ИНН 0278181938 КПП 025743001 ОГРН 1110280046580
e-mail: birsk@aobkvk.ru; тел. 8 (34784) 3-34-48

№ 1391/24 от «29» 11 2021г.
на № 6786 от 10.11.2021г.

Заместителю главы
администрации
МР Бирский район
Республики Башкортостан
Киньябулатову Т. У.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ


на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения земельного участка для индивидуального жилищного строительства по адресу: ул. Мира, 65 г. Бирск, кадастровый номер 02:64:010902:306 (взамен ранее выданных).

Водоснабжение.

1. Точка подключения определяется в существующем колодце, на существующем водопроводе, диаметром 100мм., материал – сталь, напротив ул. Мира, 69 г. Бирск.
2. В точке подключения в колодце, смонтировать запорную арматуру.
3. На границе участка ул. Мира, 65 установить смотровой колодец, в колодце установить водомерный узел.
4. От точки подключения до участка построить водопровод согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», предусмотреть материал трубопровода – полиэтилен, диаметр труб определить расчетом.

Водоотведение.

5. Точка подключения определяется на существующей канализационной сети диаметром 200мм. из а/ц труб по ул. Мира, в районе автобусной остановки «м-н Антон».
6. В точке подключения установить смотровой колодец.
7. От точки подключения до здания согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» запроектировать и построить



- самотечные канализационные сети, предусмотреть материал трубопровода – ПЭ, диаметр труб определить проектом.
8. В точке подключения, в колодце установить прибор учета сточных вод.

Общие требования.

9. Проект на водоснабжение и водоотведения изготовить проектной организацией, имеющей свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (СРО).
10. По готовности проект согласовать с Бирским филиалом АО «Башкоммунводоканал», службами города.
11. Строительство сетей осуществить подрядной организацией, имеющей свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, оказываемых влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (СРО).
12. Обеспечить свободный доступ представителей БФ АО "Башкоммунводоканал" (далее по тексту - ресурсо-снабжающая организация) на строительную площадку в период строительства сетей.
13. По окончанию строительства сетей представить в ресурсоснабжающую организацию исполнительную документацию согласно РД-11-02-2006 "Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации в строительстве".
14. Присоединение построенных сетей будет производиться только в теплый период года - с мая по сентябрь месяцы, ресурсо-снабжающей организацией - Бирским филиалом АО «Башкоммунводоканал».
15. Заявитель обязан:
- а) заключить с Бирским филиалом АО "Башкоммунводоканал" договор на присоединение построенных сетей к действующим сетям;
 - б) до присоединения к сетям заключить договор на отпуск воды и прием сточных вод в абонентском отделе АО «Башкоммунводоканал» Бирский филиал по адресу: г. Бирск, ул. Гагарина, 92 «А»;
 - в) содержать колодцы, запорную арматуру в точке подключения в централизованную систему водоснабжения и водоотведения, водопроводную и канализационную сеть от точки подключения до объекта, согласно требованиям СП;
 - г) возмещать ущерб Бирскому филиалу АО «Башкоммунводоканал», в случае возникновения аварийных ситуаций на сетях и сооружениях Заявителя.
16. При невыполнении обязанностей Заявитель будет временно ограничен или отключен от водоснабжения.
17. Размер платы за технологическое подключение будет рассчитан исходя из ставки тарифа на основании, действующих на период регулирования


стандартных тарифных ставок, утвержденных Государственным комитетом Республики Башкортостан по тарифам.
18.Срок действия технических условий на подключение: три года.

С уважением,
директор Бирского филиала
АО «Башкоммунводоканал»



А.В. Белов

исп. Шамсияров И.А.
8(34784)3-34-48


И.А. Шамсияров