

Российская Федерация, Республика Башкортостан
452455, г. Бирск, ул. Гагарина, 92
ИНН 0278181938 КПП 025743001 ОГРН 1110280046580
e-mail: birsk@aobkvk.ru; тел. 8 (34784) 3-34-48

№ 255/04 от «23» 03 2022г.
на № 1495 от 18.03.2022г.

Первому заместителю
главы администрации
МР Бирский район РБ
Киньябулатову Т. У.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства на земельном участке, разрешенное использование рынки по адресу: г.Бирск ул. Кольцевая, кадастровый номер 02:64:010604:31.

Водоснабжение.

1. Точка подключения определяется на существующем водопроводе диаметром 100 мм., материал трубопровода – сталь, напротив ул. Кольцевая, 4 г.Бирск.
2. На месте подключения запроектировать и построить смотровой колодец, в колодце установить запорную арматуру.
3. На границе земельного участка ул. Кольцевая построить смотровой колодец, в колодце установить водомерный узел.
4. От смотрового колодца напротив ул. Кольцевая, 9а до точки подключения предусмотреть санацию водопровода с увеличением диаметра не менее ду150.
5. От точки подключения до участка построить водопровод согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», предусмотреть материал трубопровода – полиэтилен, трассу, диаметр труб определить проектом.
6. Минимальный расход воды на пожаротушение следует определять согласно требованиям СП 8.13130.2020.

Водоотведение.

7. Точка подключения определяется на существующей канализационной сети напротив ГКНС ул. Гагарина, 92.
8. Предусмотреть реконструкцию ГКНС ул. Гагарина, 92 с установкой дополнительного насоса, аналог по техническим параметрам существующего.
9. Построить блок предварительной очистки.
10. В точке подключения запроектировать и построить смотровой колодец, оборудовать узел учета сточных вод.
11. От точки подключения до объекта запроектировать и построить самотечные канализационные сети согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Диаметр труб определить проектом.

Общая часть.

12. Проект водоснабжения и водоотведения изготовить проектной организацией, имеющей допуск к определенному виду или видам работ, оказываемых влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (СРО).
13. По готовности проект водоснабжения и водоотведения согласовать с Бирским филиалом АО «Башкоммунводоканал» - далее по тексту ресурсоснабжающая организация.
14. Строительство сетей осуществить организацией, имеющей допуск к определенному виду или видам работ, оказываемых влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (СРО).
15. По окончании строительства представить в ресурсоснабжающую организацию исполнительную документацию согласно РД-11-02-2006 "Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации в строительстве".
16. Присоединения построенных сетей к действующим сетям будут производиться только в теплый период года - с мая по сентябрь месяцы, ресурсоснабжающей организацией.
17. Абонент обязан:
 - а) заключить с Бирским филиалом АО "Башкоммунводоканал" договор на присоединение построенных сетей к действующим сетям;
 - б) заключить договор на отпуск воды и приём сточных вод в абонентском отделе АО «Башкоммунводоканал» Бирский филиал по адресу: г. Бирск, ул. Гагарина, 92 «А»
 - в) содержать сеть от точки подключения в колодце до объекта, колодцы в точке подключения согласно требованиям строительных норм и правил.
 - г) возмещать ущерб АО «Башкоммунводоканал» Бирский филиал в случае возникновения аварийных ситуаций на сетях и сооружениях Абонента.
18. При невыполнении обязанностей Абонент будет временно ограничен или отключен от водоснабжения.
19. Размер платы за технологическое подключение будет рассчитан исходя из ставки тарифа на основании, действующих на период регулирования стандартных тарифных ставок, утвержденных Государственным комитетом Республики Башкортостан по тарифам.
20. Технические условия действительны три года.

Директор Бирского филиала
АО «Башкоммунводоканал»


А.В. Белов

исп. Шамсияров И.А.
8(34784)3-34-48


