

Бюро филиалы
АКЦИОНЕРЗАР ЙЭМФИЭТЕ
«БАШКОММУНВОДОКАНАЛ»

Бирский филиал
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«БАШКОММУНВОДОКАНАЛ»

Российская Федерация, Республика Башкортостан, 452455, г. Бирск, ул. Гагарина, 92
ИНН 0278181938 КПП 025743001 ОГРН 1110280046580
e-mail: birsk@aobkvk.ru; тел. 8 (34784) 3-34-48

№ 251/04 от «04» 04 2023г.

Заместителю
главы администрации
МР Бирский район РБ
Чуриловой Ю.Т.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения
земельного участка - цель использования земельного участка - рынки,
кадастровый номер 02:64:010604:31.

Водоснабжение.


1. Точка подключения определяется на существующем водопроводе, диаметр трубопровода 100мм, материал – ПЭ, напротив ул. Республиканская, 1 г. Бирск.
2. На месте подключения запроектировать и построить смотровой колодец, в колодце установить запорную арматуру.
3. Смонтировать водомерный узел на границе балансовой принадлежности, являющейся границей земельного участка, либо на границе эксплуатационной ответственности, которая является точкой подключения согласно п.1 настоящих ТУ. При расположении водомерного узла на границе балансовой принадлежности необходимо построить смотровой колодец.
4. Гарантированный напор в точке подключения 30,0 м.
5. От смотрового колодца в районе ИВС ул. Бурновская до смотрового колодца напротив ул. Кольцевая, 9а предусмотреть санацию водопровода.
6. От точки подключения до участка согласно СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» запроектировать и построить водопроводную сеть. Диаметр труб определить расчетом. Глубину заложения принять не менее 2,2м.

Водоотведение.

1. Точка подключения определяется на существующей канализационной сети диаметром 700мм., материал трубопровода - чугун, напротив ГКНС ул.Гагарина,92, г.Бирск.
2. На месте подключения запроектировать и построить смотровой колодец.
3. От точки подключения до объекта запроектировать и построить канализационные сети согласно СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения», предусмотреть материал трубопровода – полиэтилен, диаметр труб определить проектом.
4. В точке подключения в колодце установить прибор учета сточных вод.

Общая часть.

7. Проект водоснабжения и водоотведения изготовить проектной организацией, имеющей допуск к определенному виду или видам работ, оказываемых влияющие на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (СРО).



8. По готовности проект водоснабжения и водоотведения согласовать с Бирским филиалом АО «Башкоммунводоканал» - далее по тексту ресурсоснабжающая организация.
9. Строительство сетей осуществить организацией, имеющей допуск к определенному виду или видам работ, оказываемых влиянием на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (СРО).
10. По окончании строительства представить в ресурсоснабжающую организацию исполнительную документацию согласно РД-11-02-2006 "Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации в строительстве".
11. Присоединения построенных сетей к действующим сетям будут производиться только в теплый период года - с мая по сентябрь месяцы, ресурсоснабжающей организацией.
12. Заявитель обязан:
 - а) заключить договор на отпуск воды и приём сточных вод в абонентском отделе АО «Башкоммунводоканал» Бирский филиал по адресу: г. Бирск, ул. Гагарина, 92 «А»
 - б) содержать колодец с запорной арматурой в точке подключения в централизованную систему водоснабжения, колодцы водоотведения от участка до точки подключения и в точке подключения, водопроводную, канализационную сеть от участка до точки подключения, согласно требованиям строительных норм и правил.
 - в) возмещать ущерб Бирскому филиалу АО «Башкоммунводоканал», в случае возникновения аварийных ситуаций на сетях и сооружениях Заявителя.
 - г) при невыполнении обязанностей Заявитель будет временно ограничен или отключен от центрального водоснабжения и водоотведения.
13. Размер платы за технологическое подключение будет рассчитан исходя из ставки тарифа на основании, действующих на период регулирования стандартных тарифных ставок, утвержденных Государственным комитетом Республики Башкортостан по тарифам.
14. Срок действия технических условий на подключение: два года.

Директор Бирского филиала
АО «Башкоммунводоканал»

А.В. Белов

исп. Шамсияров И.А.
8(34784)3-34-48