



12 мая 2023 года № 343  
на № 58 от 11 мая 2023 года

Общество с ограниченной ответственностью  
«Архитектура»  
452450, РБ, г. Бирск, ул. Курбатова, д. 63

Уважаемая Лада Евгеньевна!

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (далее **Постановление**) образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, с разрешенным использованием «Размещение гаражей для собственных нужд» по адресу: Республика Башкортостан, Бирский район, г. Бирск, ул. Чернышевского, 7В, расположенного в охранных зонах: Реестровый номер 02:64-6.120 РБ, МР Бирский район, ГП г.Бирск (Охранная зона фидер 420 линия электропередачи 10 кВ от РП-4 до ТП-51 с отпайками на ТП-80, ТП-81, ТП-76, Реестровый номер 02:64-6.169, РБ, МР Бирский район, ГП г. Бирск. Охранная зона (ВЛ, КЛ 10 кВ фидер 402), Реестровый номер 02:64-6.27, РБ, МР Бирский район, ГП г. Бирск. Охранная зона (ТП-79), согласовано, при условии соблюдения нижеуказанных требований:

согласно пункта 8 **Постановления** в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; размещать свалки; производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

согласно пункта 10 **Постановления** в охранных зонах запрещается: проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

Генеральный директор  
ООО «Электрические сети»

И.Н. Князев